



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изм. № ОВОС-581-1/26.03 /2021 г.

ДО  
ИНЖ.ТАНЬО СТЕФАНОВ ТЕПОВ  
РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ АСЕНОВГРАД "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД  
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
ГР. ПЛОВДИВ  
УЛ."ХР. Г. ДАНОВ" №37

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия 20 kV от П/ст „Станимака“ в ПИ 00702.23.28 по КК на гр. Асеновград до В/ст „Катуница“ в ПИ36676.69.314 по КК на с. Катуница, община Садово  
**Подобект:** Кабелна линия 20 kV от П/ст „Станимака“ в ПИ 00702.23.28 до кабелни муфи ПИ 00702.23.4 по КК на гр. Асеновград

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-581/18.03.2021 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV от П/ст „Станимака“ в ПИ 00702.23.28 по КК на гр. Асеновград до В/ст „Катуница“ в ПИ36676.69.314 по КК на с. Катуница, община Садово - Подобект: Кабелна линия 20 kV от П/ст „Станимака“ в ПИ 00702.23.28 до кабелни муфи ПИ 00702.23.4 по КК на гр. Асеновград. Трасето на новата кабелна линия 20kV ще преминава през ПИ 00702.23.28, 00702.23.26 и 00702.23.4 по кадастралната карта на гр. Асеновград. Трасето ще се положи подземно в изкоп с дълбочина - 1.1м. кабелна линия 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400mm<sup>2</sup> с дължина 3246м. от П/ст „Станимака“ до кабелни муфи.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД - 688/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.09.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изграждане на кабелна линия 20 kV от П/ст „Станимака“ в ПИ 00702.23.28 по КК на гр. Асеновград до В/ст „Катуница“ в ПИ36676.69.314 по КК на с. Катуница, община Садово, Подобект: Кабелна линия 20 kV от П/ст „Станимака“ в ПИ 00702.23.28 до кабелни муфи ПИ 00702.23.4 по КК на гр. Асеновград е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

