



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0600-689-1/31.03 / 2021 г.

ДО
"ЖАСМИН - 61" ЕООД,
УЛ. "БОРИСЛАВ" № 1
ГР. ПЪРВОМАЙ
ОБЩИНА: ПЪРВОМАЙ
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на фотоелектрична централа с инсталирана мощност 29,925KWp“** в имот с местоположение - ул. "Борислав" №4Б, гр. Първомай, общ. Първомай, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-689/29.03.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното: Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на модулна фотоволтаична електрическа инсталация за производство и продажба на енергия в мрежата, с обща мощност 29,925KWp, която ще бъде инсталирана върху покрива на съществуваща производствена сграда, собственост на възложителя – „Жасмин – 61“ ЕООД. „Жасмин – 61“ ЕООД е дружество, развиващо дейност с основно направление – производство на гумени изделия /цървули, галоши, ботуши/ и в този смисъл, инвестиционното предложение се явява ново за Възложителя, с което се разширява диапазона на извършваните дейности. Техническият проект на съоръжението е съобразен със становището за присъединяване от ЕВН, като мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: изв.В, ст.№7, ТБ/БКТП ТП Първомай 26, КЛ/ВЛ Сушилня, п/ст Борисовград. Централата ще се състои от 95 фотоволтаични модула /панели/, всеки с мощност $P_{max(stc)}=315Wp$, монтирани на статична носеща конструкция, АС/DC преобразувател – мрежови инвертор с номинална изходна мощност 30 kW, табла и свързващи ги гайки. Върху покрива на производствена сграда, собственост на „Жасмин – 61“ ЕООД, ще се разположат общо – 95 броя фотоволтаични панели и 1бр. мрежови инвертор, като фолтоволтаичните модули ще бъдат с размери всеки един – 16450x990x35мм, тегло от 17,75кг. и с единична максимална мощност - 315Wp(STC). В техническият проект е изчислена възможност за инсталиране на 1бр. фотоволтаичен генератор с обща мощност 30 kW. Инверторът, както и разпределителното АС табло, ще се монтират на фасадата на сградата, на указано за целта място.



Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изграждане на фотоелектрична централа с инсталирана мощност 29,925KWp“** в имот с местоположение - ул. „Борислав“ №4Б, гр. Първомай, общ. Първомай, област Пловдив, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

