



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-775-1/1904 / 2021 г.

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЮГ“ ЕАД  
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ №37  
ГР. ПЛОВДИВ

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелна линия 20 kV за електрозахранване на „Завод за електрокомпоненти““ в ПИ 03620.43.158 от КККР на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-775/06.04.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното: Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV за електрозахранване на „Завод за електрокомпоненти“ в ПИ 03620.43.158 от КККР на с. Белозем, общ. Раковски. Проектираният електропровод е с обща дължина 241 м. Трасето започва от нов ЖБ стълб №121/12А, до нов БКЗРУ, ситуиран в имот на „Завод за електрокомпоненти“. За електропровода е определен сервитут от 0,60 м към имотите и 2,00 м към пътя от ЕР ЮГ, КЕЦ Раковски, съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Засегнатите имоти са с обща площ от 50,805 дка, а засегнатата площ е 0.629 дка, което е 1,24% от общата площ. Изграждането на кабелната линия, ще се извърши посредством направа на изкоп с дълбочина 1,3 м и ширина 0,6 м. В така изготвения изкоп се полага пясъчна възглавница 0,1 м, полага се кабела средно напрежение, върху него пясъчна възглавница 0,25 м и изкопа се запълва с изкопаната пръст.

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Кабелна линия 20 kV за електрозахранване на „Завод за електрокомпоненти““ в ПИ 03620.43.158 от ККРР на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

