



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ДВСК-887-1/07-05 / 2021 г.

ДО

„ПАРТИ ДРИНКС“ ЕООД  
С. ЙОАКИМ ГРУЕВО, П.К.4219  
ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ  
ОБЛ. ПЛОВДИВ

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ведомствена бензиностанция за дизелово гориво, подземен резервоар с обем 20куб.м. и раздавателна колонка“, в имот с идентификатор 34028.7.257, с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОЛЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-887/20.04.2020г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ведомствена бензиностанция за дизелово гориво, подземен резервоар с обем 20куб.м. и раздавателна колонка, в имот с идентификатор 34028.7.257, с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив. Предвижда се монтирането на 1 брой подземен, хоризонтален, двустенен резервоар за дизелово гориво с обем 20m<sup>3</sup> и 1 брой раздавателна колонка. Водоснабдяването и канализацията са съществуващи, редовно въведени в експлоатация. Строежът ще е водоснабден от съществуващата водопроводна мрежа. Площадката на ведомствената бензиностанция ще се отводнява чрез събирателни решетки. Същите отвеждат отпадните площадкови води към каломаслоуловител, а от там към съществуващата канализационна мрежа. Електрозахранването на ведомствената бензиностанция ще става от РТ чрез кабел с подходящо сечение.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000424 „Река Вьча-Тракия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**



**оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000424 „Река Вьча-Тракия“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изграждане на ведомствена бензиностанция за дизелово гориво, подземен резервоар с обем 20куб.м. и раздавателна колонка“**, в имот с идентификатор 34028.7.257, с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

