



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-870-1/07.05 / 2021 г.

ДО
„ЛИЙТ ГРУП“ ООД,
УЛ. „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“, №147, СКЛАД 76
ОБЩИНА „МАРИЦА“
БУЛ. „МАРИЦА“ №57 „А“
ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод“ за водоснабдяване на „Склад за промишлени стоки“ в УПИ 052009, производствена, складова и обществено-обслужваща дейност, масив 52, землище на с. Войводиново, Община „Марица“, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-870/16.03.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на „Склад за промишлени стоки“ в УПИ 052009, производствена, складова и обществено-обслужваща дейност, масив 52, землище на с. Войводиново, Община „Марица“, област Пловдив. Дължината на водопровода ще е 101,00м

Водопровода ще се изпълни от РЕ-НД тръби ф90. Ще се присъедини към водопровод на „Земинвест“ ЕАД ф80. Новопроектирания участък завършва до парцела с водомерна шахта с изискуемата арматура, разположена на отклонението на 2м. след влизане в рамките на имота.

Новопроектирания водопровод ще осигурява водни количества в рамките на 15 л/с при скорост 2.84м/с като това подsigурява и необходимостта от противопожарно водно количество, съгласно ППСТН. Има предвиден нов пожарен хидрант ПХ 70/80 – надземен пред имота.

След изпълнението на монтажа водопровода да се изпробва на водоплътност под налягане $P = P_{раб.} + 5 \text{ атм.}$

Трасето на инвестиционното предложение: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД“ ще преминава през по общински път с идентификатор ПИ 11845.59.168; 11845.59.169; 11845.59.170 и 11845.59.171.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: ВГ0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод“ за водоснабдяване на „Склад за промишлени стоки“ в УПИ 052009, производствена, складова и обществено-обслужваща дейност, масив 52, землище на с. Войводиново, Община „Марица“, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.** Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

