



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 11800-774-3/18.05/2021 г.

ДО
С ХАМДАР
УПРАВИТЕЛ НА „ГАМА ПЛАСТ БГ“ ООД

ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изместване на участък от съществуващ ВЛ 20kV Царацово чрез изправяне на нов ЖР стълб в остта на ВЛ 20kV Царацово и изграждане на нова кабелна линия 20kV от ВКП на нов ЖР стълб до ЖБ стълб №55/5/A1“, землище на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАМДАР,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-774/06.04.2021 г. и допълнителна информация с вх. ОВОС-774/10.05.2021г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изместване на участък от съществуващ ВЛ 20kV Царацово чрез изправяне на нов ЖР стълб в остта на ВЛ 20kV Царацово и изграждане на нова кабелна линия 20kV от ВКП на нов ЖР стълб до ЖБ стълб №55/5/A1“, землище на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив. Обектът представлява демонтаж на участък от съществуваща ВЛ 20kV Царацово чрез изправяне на нов ЖР стълб в остта на ВЛ 20kV Царацово и изграждане на нова кабелна линия 20kV от ВКП на нов ЖР стълб до ЖБ стълб №55/5/A1. Проекта се разработва въз основа на сключен договор за изместване на енергиен обект с ЕВН №9000313-1.

Изместването на ВЛ 20kV се налага във връзка с нови инвестиционни намерения и необходимостта от демонтаж от съществуващи АС проводници и съпътстващи ги сервитутни отстояния. Новия участък от трасето е от ВКЛ на нов ЖР ЪМ 90 951 в остта на ВЛ 20kV Царацово до ВКП на съществуващ ЖБ стълб №55/5/A1. Новия кабел 20KV ще бъде, тип NA2X(F)2Y 12/20kV 3x(1x185) РМ/25. Кабелите ще се изтеглят по селскостопански ведомствен път като трасето на кабела е 275м. Новото кабелно трасе ще преминава през имоти №76.257 и 76.260, с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изместване на участък от съществуващ ВЛ 20kV Царацово чрез изправяне на нов ЖР стълб в остта на ВЛ 20kV Царацово и изграждане на нова кабелна линия 20kV от ВКП на нов ЖР стълб до ЖБ стълб №55/5/А1“, землище на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив** е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

