



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ДВ006-958-1/04.06 / 2021 г.

ДО  
„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД  
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ  
В КУРШУМОВ - УПРАВИТЕЛ  
ГР. ПЛОВДИВ  
УЛ. „ХР. Г. ДАНОВ“ №37

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Присъединителен топлопровод и абонатна станция за топлоснабдяване на жилищна сграда с гаражи - ул. „Никола Алваджиев“ №3, гр. Пловдив

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУРШУМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-958/29.04.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за топлоснабдяване на жилищна сграда с гаражи - ул. „Никола Алваджиев“ №3, гр. Пловдив.

Отклонението ще бъде направено от топлопроводно трасе на ул. „Севастопол“, което се захранва от топлофикационните централи на ЕВН. Новото трасе ще бъде с диаметър DN65. Сумарната дължина на топлопровода е около 20,00 метра. Новопроектираният топлопровод ще бъде изграден безканално от предварително изолирани с пенополиуретан стоманени тръби.

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение:



**„Присъединителен топлопровод и абонатна станция за топлоснабдяване на жилищна сграда с гаражи - ул. „Никола Алваджиев“ №3, гр. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

