



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № DBOC-1137/124.06..../2021 г.

ДО  
Г-НА ЦАЧЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Реконструкция на уредба 110 kV**“ в подстанция „Хисар“-поземлен имот с идентификатор 77270.2.480, землище на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1137/28.05.2021 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:  
Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на уредба 110 kV в подстанция „Хисар“-поземлен имот с идентификатор 77270.2.480, землище на гр. Хисаря с класически съоръжения по „пълна Н-схема“. Предвижда се демонтаж на съществуващите в ОРУ-110 kV стоманобетонни портални конструкции. Ще бъдат монтирани нови стоманорешетъчни портални конструкции. Откритата уредба 110 kV, ще се състои общо от пет полета и ще се управлява дистанционно от командна зала, телемеханично от опорен пункт и от място от командни шкафове монтирани за всяко поле по отделно. Всички нови съоръжения, ще бъдат „висок монтаж“, като ще се монтират на нови масички. Всички нови съоръжения, ще бъдат и с път на утечка 25 mm/kV. За облекчаване и улесняване на обслужването и поддръжката на откритата разпределителна уредба 110 kV са предвидени транспортни пътища, осигуряващи пълен достъп до основните съоръжения нуждаещи се от значителна механизирана техника при монтажа и обслужването.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002054 „Средна гора“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.). Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение **„Реконструкция на уредба 110 kV“** в подстанция „Хисар“-поземлен имот с идентификатор 77270.2.480, землище на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

