



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1343-1/09.07./ 2021 г.

ДО
Г-Н В. ХРИСТЕВ
Г-Н М. МЛАДЕНОВ
УПРАВИТЕЛИ НА
„ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД
гр. Пловдив

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „КАБЕЛИЗИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ВЛ 20KV „РОГОШ“ И ВЛ 20KV „САФИЛ“, между ЖР СТЬЛБОВЕ № 70 И № 73, разположени в ПИ с идентификатори 66915.29.23, 66915.29.24 и 66915.29.25 по КК на село Скуtare, местност „Йотов герен“, община Марица

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1343/24.06.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда кабелизиране на част от ВЛ 20KV „РОГОШ“ И ВЛ 20KV „САФИЛ“, между ЖР стълбове № 70 и № 73, разположени в ПИ с идентификатори 66915.29.23, 66915.29.24 и 66915.29.25 по КК на село Скуtare, местност „Йотов герен“, община Марица. Общата дължина на трасето на новите подземни кабели 20кV е 345 м.

Изготвените проекти са съобразени с предписанията на електроснабдителното дружество, определени с техническо задание за проектиране № 8790533-2 към Договор за изместване на енергиен №8790533-1/30.11.2020г. с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, КЕЦ Раковски.

Съгласно Договор за изместване на енергиен обект №8790533-1 / 30.11.2020г. с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, КЕЦ Раковски на същ. ЖР стълбове с номера №70 и №73 ще се поставят по два нови ВКП (въздушно кабелен преход) на всеки стълб за ВЕЛ 20кV „Рогош“ и ВЕЛ 20кV „Сафил“. Между ВКП 1 на стълб № 70 и ВКП 1 на стълб № 73, както и между ВКП 2 на стълб № 70 и ВКП 2 на стълб № 73 ще се положат кабели 20кV тип NA2XS/F/2Y 1x185 RM/16. Всеки кабел 20кV, след излизането му от стоманена тръба, укрепена на ЖР стълба, ще бъде положен по цялата си дължина в изкоп.

Трасето на подземните кабели 20кV за кабелизацията на част от ВЕЛ 20кV „Рогош/Сафил“ между стълбове №70 и №73 ще преминава през имоти собственост на възложителя на инвестиционното намерение на 2 м. от външната им регулационна линия.

Кабелите, ще се положат директно в изкоп на дълбочина 1,10 м.



Кабелизирането между ЖР стълбове №70 и №73 на ВЕЛ „Рогош/Сафил“ ще се изпълни посредством подземни кабели 20кV нови, тип NA2XS/F/2Y 1x185 RM/16 от нови въздушно кабелни преходи 20кV (ВКП) по два за всеки същ. ЖР стълб №70 и №73.

Имотите, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„КАБЕЛИЗИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ВЛ 20KV „РОГОШ“ И ВЛ 20KV „САФИЛ“, между ЖР СТЪЛБОВЕ № 70 И № 73, разположени в ПИ с идентификатори 66915.29.23, 66915.29.24 и 66915.29.25 по КК на село Скуtare, местност „Йотов герен“, община Марица** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

