



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1440-1/22-07 /2021 г.

ДО
Г-ЖА М БАЛЯМСКА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
БУЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 14
ГР. ХИСАРЯ
ОБЩ. ХИСАРЯ
ОБЛ. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод частично и сградни водопроводни отклонения, на улица „Хайдушка“ в гр. Хисаря, кв. Момина баня“, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАЛЯМСКА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1440/02.07.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод частично и сградни водопроводни отклонения, на улица „Хайдушка“ в гр. Хисаря, кв. Момина баня“, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Целта на предложението е реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод частично (в участъка от осови точки 83-84-89-90-91-92-93-93а-94) и сградни водопроводни отклонения, на улица „Хайдушка“ в гр. Хисаря, кв. Момина баня. Предвижда се проектиране по части Геодезия, Пътна, ВиК, Временна организация и безопасност на движението, Постоянна организация на движението, Пожарна безопасност, План за управление на строителните отпадъци, План за безопасност и здраве. Проектното решение в част пътна ще бъде съобразено със съществуващите регулационни и кадастрални планове на гр. Хисаря, кв. Момина баня, КП (кадастрален план), одобрен със Заповед № РД-02-14-2293/29.12.2000 г. на МРРБ и РП (регулационен план), одобрен със Заповед 6360/16.12.1957 г.

Ситуация – уличната регулация частично е приложена и съществуващият габарит на улиците и тротоарите се запазва. Елементите на хоризонталните и вертикалните криви ще следват геометрията на съществуващите улици. Заустването към съседните улици ще е на 5 метра от кръстовище.

Нивелета - нивелетата ще осигури полагането на износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина, получена при оразмеряването.

Напречен профил – в правите участъци новото асфалтово покритие ще е с двустранен напречен наклон със стойност 2 %.

Улични настилки – земни работи: общ обикновен изкоп до 60 см за подготовка на земната основа и оформянето на пътно легло; пътни работи: изпълнение на основни пластове от трошен камък фракция 0-63 и уплътняване на пластове до 20 см; ще се изпълнят два



пласта асфалтобетон – неплътен с дебелина 4 см и износващият пласт от дребнозърнест плътен асфалтобетон тип „А“ или един пласт с минимална дебелина 4 см.

Бордюри – ще се изградят уличните бордюри.

Водопровод – ще се подмени частично водопровода в участъка от осови точки 83-84-89-90-91-92-93-93а-94 по плана на кв. Момина баня, гр. Хисаря, вкл. сградните водопроводни отклонения с полиетиленови тръби на челна заварка PEHD.

Отводняване и отводнителни съоръжения – ще се направи корекция на ниво (повдигане или понижаване) на решетките на съществуващите дъждоприемни шахти, за да се осигури безпроблемно отвеждане на повърхностните води.

Организация на движението – необходимите за вертикална сигнализация пътни знаци ще са светлоотразителни. Ще се положи и хоризонтална маркировка.

В обсега на проекта ще се подменят съществуващите спирателни и противопожарни кранове, ще се коригират канализационни шахти на нивото на новите настилки.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод частично и сградни водопроводни отклонения, на улица „Хайдушка“ в гр. Хисаря, кв. Момина баня“, общ. Хисаря, обл. Пловдив** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

