



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-1847-1/13.09* / 2021 г.

ДО
Г-Н З **ДИМИТРОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изместване на стълбове за улично осветление“ находящи се пред УПИ IX-222 „за обществено обслужване“, поземлен имот с идентификатор по КККР 56784.522.3578, КВ. 134-нов (кв. 316-стар), по плана на ЦГЧ - гр. Пловдив, общ. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1847/19.08.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изместване на стълбове за улично осветление“ находящи се пред УПИ IX-222 „за обществено обслужване“, поземлен имот с идентификатор по КККР 56784.522.3578, КВ. 134-нов (кв. 316-стар), по плана на ЦГЧ - гр. Пловдив, общ. Пловдив.

Ще се монтират нови стоманено тръбни стълбове, с височина 9 м. върху бетонов фундамент. Стълбовете ще се преместят с 6.5 м на север, за да се избегне конфликт с другата инфраструктура и съществуващата висока дървесна растителност по тротоара на ул. „Иван Вазов“. На новите стълбове при възможност ще се монтират съществуващите рогатки с осветителните тела, които ще се демонтират от старите стълбове, или аналогични на съществуващите, за да се запази облика на улицата. Стълбовете се предвижда да са боядисани с боя с антикорозионно покритие, в цвят аналогичен на съществуващите.

Електрозахранването за новите стълбове НО1 и НО2 ще се осъществи от съществуващата мрежа НН за улично осветление. За захранването на новия стълб НО1 ще се положи нова кабелна линия НН САВТ 4x16мм² между съществуващи стълбове СО1 и СО3. Новата кабелна линия ще се изтегли в съществуваща PVC тръбна мрежа. Съществуващата кабелна линия между стълбове СО1 и СО3 ще се демонтира.

Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изместване на стълбове за улично осветление“** находящи се пред УПИ IX-222 „за обществено обслужване“, поземлен имот с идентификатор по КККР 56784.522.3578, КВ. 134-нов (кв. 316-стар), по плана на ЦГЧ - гр. Пловдив, общ. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

