



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0ВОС-1829-1/13.09.... /2021 г.

ДО

Г-Н А КРИКЛЕР

УПРАВИТЕЛ НА

„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД

ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Инсталиране на водоохладителна кула Evapco модел: AT 38-4L42**“ на територията на „Монди Стамболовски“ ЕАД, западна индустриална зона, с административен адрес: ул. „Заводска“ № 1, УПИ I 519, землище на гр. Стамболовски, Община Стамболовски

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРИКЛЕР,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1829/17.08.2021 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда инсталациране на водоохладителна кула Evapco модел: AT 38-4L42 на територията на „Монди Стамболовски“ ЕАД, западна индустриална зона, УПИ I 519, землище на гр. Стамболовски, Община Стамболовски. Кулата ще бъде инсталирани на свободна площ западно от Целулозен цех и ще бъде интегрирана със съществуващата система за топла вода в завода. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Инвестиционното предложение се предвижда да е изцяло в рамките на работната площадка на „Монди Стамболовски“.

Инвестиционното предложение не е свързано с изменение или разширение на производствената дейност. Целта е да се намали консумацията на омекотена вода, съответно разходите за омекотяването ѝ, както и да се намали температурата на водата за повторна употреба до необходимите градуси. Изпълнението на инвестиционното предложение не е свързано с разход на вода извън разрешените количества в издадените от БДИБР-Пловдив разрешителни за водовземане и предвижда намаляване на консумацията на производствена вода.

Предвид горе описаното, инвестиционното намерение не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. В тази връзка не е необходимо провеждане на нова процедура по реда на глава шеста на ЗООС, тъй като инвестиционното предложение не се очаква да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.



"Монди Стамболовски" ЕАД, гр. Стамболовски е оператор с издадено и влязло в сила Комплексно разрешително № 123-H2/2020 г. Съгласно изискванията на чл. 123в, т. 1 от ЗООС следва да се представи в ИАОС, гр. София информация за планирана промяна по Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС №238 от 02.10.2009г., обн. ДВ. бр. 80/2009 г. с посл. изм. и доп.).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002087 „Марица-Пловдив” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху **най-близко разположената защитена зона BG0002087 „Марица Пловдив”**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Инсталиране на водоохладителна кула Evapco модел: AT 38-4L42“** на територията на "Монди Стамболовски" ЕАД, западна индустриална зона, с административен адрес: ул. "Заводска" № 1, УПИ I 519, землище на гр. Стамболовски, Община Стамболовски е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение
ИВАЙЛО ЙОРДКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

