



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 08ОС-1896-11/10.09/ 2021 г.

ДО  
Г-Н К ПАНИЧАРСКИ  
УПРАВИТЕЛ НА  
“ЕМКО М” ООД

ГР. ПЛОВДИВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Колонка за зареждане на електрически автомобили**“ в имот с идентификатор 73242.223.192, УПИ 223.192, землище на с. Труд, община Марица, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНИЧАРСКИ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с Вх. №ОВОС-1896/25.08.2021 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда монтиране на станция за зареждане на електрически автомобили в имот с идентификатор 73242.223.192, УПИ 223.192 и полагането на захранващ кабел от ново електромерно табло на фасадата на нов трафопост до зарядната станция. Зареждащата колонка, ще се монтира в съществуващ търговски обект с действаща бензиностанция SHELL и изградена инфраструктура. Колонката е с размери 60/60см, мястото за разполагането ѝ е с размери 1m x 1m с площ от 1m<sup>2</sup> и ще се разположи в южната част на имота, като към нея са предвидени две паркоместа за зареждане на електрически автомобили. Таблото тип „ТЕПО“ ще се монтира на западната страна на трафопоста с цел да се осигури денонощен достъп до него. От таблото до ново монтираната зарядна станция, ще се изтегли нов подземен кабел NAY2Y 4x95mm<sup>2</sup>. Кабелът, ще се разположи в съществуваща тръбна канална мрежа предвидена при строежа на бензиностанцията. Зарядната станция е двойна, като на всеки извод може да се отдаде максимална мощност 45 kW или максималната потребна мощност за „Зарядната станция“ възлиза на 90 kW. Кабелът е оразмерен по токово натоварване и допустим спад на напрежение. За защита от статично електричество и поражение от електрически ток, за зарядната станция се предвижда заземителна инсталация. Връзката със зарядната станция ще се осъществи през разглобяемо съединение (контролна клема). Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се използва съществуващата.

Имотът предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Паячиник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на



природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение:** ): „**Колонка за зареждане на електрически автомобили**“ в имот с идентификатор 73242.223.192, УПИ 223.192, землище на с. Труд, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

