



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-1981-1/01.10* 2021г.

ДО
Г-Н Д **ИВАНОВ**
КМЕТ НА
ОБЩИНА „МАРИЦА“

ГР.ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: " **Второстепенна водопроводна мрежа PE-HDФ110**" по ул."7-ма" и ул."22-ра", с.Бенковски, Община Марица, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1981/08.09.2021 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното намерение предвижда изграждане (рехабилитация) на уличен водопровод по част от ул."7-ма" и част от ул."22-ра", с.Бенковски. Трасето на второстепенната водопроводна мрежа ще премине както следва:

Клон 1 по ул. „7-ма“ (ПИ 03839.501.991-общинска публ.собственост) с дължина L=118м. от кръстовище на ул. „1-ва“ и ул."7-ма" до кръстовище на ул."7-ма" и ул."22-ра";

Клон 2 по ул."22-ра" (ПИ 03839.501.1013-общинска публ.собственост): с дължина L=247м. от кръстовище на ул. „7-ма" и ул."22-ра" до кръстовище на ул."22-ра" и ул."9-та". Новопроектираният уличен водопровод, Клон 1 и Клон 2, ще бъде с обща дължина 365м. и ще се изгради с полиетиленови тръби висока плътност PE-HD Ф110, 10 атм. Захранването му ще се осъществи от съществуващи водопроводи ЕФ100 и PE-HDФ60. По трасето на водопровода няма съществуваща настилка. Ще се извърши изкоп с достигане на кота дъно изкоп, съгласно надлъжен профил от одобрения проект. Полага се пясъчна подложка като се подравнява ръчно до достигане на котата на полагане на водопроводната тръба. Полагане на полиетиленови тръби с висока плътност PE-HD, ще е върху подготвено дъно на траншеята (подравнено, нивелирано, отводнено, с готова пясъчна подложка). Свързването им се осъществява, посредством „челна заварка“. След полагане на тръбите те се засипват с пясък, следва обратен насип от изкопани земни маси, уплътнен на пластове.



Трасето предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони : **BG0002086 „Оризища Цалапица“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Второстепенна водопроводна мрежа РЕ-НДФ110“** по ул."7-ма" и ул."22-ра", с.Бенковски, Община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД- /25/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

