



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВСВ-2018-11/0710* / 2021 г.

ДО

Г-Н Д

ГЕНОВ

УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „ДЕС 93 – ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ“

С. ЦЕРЕТЕЛЕВО, ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, П.К. 4189,

Ж.К. СТОПАНСКИ ДВОР

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „**Фотоволтаична електрическа централа до 50.00 kWp върху покрива на съществуващи сгради**“ в имот 105380 в землището на село Стряма, местност „Шипа“, община Раковски, област Пловдив по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2018/13.09.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 50.00 kWp върху метална поцинкована конструкция върху покрива на двете съществуващи селскостопански сгради № 01 с площ 857 кв.м и № 04 с площ 372 кв.м., изградени в имот ПИ105380, землище на село Стряма, община Раковски.

Фотоволтаичната система ще се състои от 108 модула – ФВ Модул Jinko Solar 460 Tiger Mono-facial Tiling Ribbon (TR) Technology+Half Cell и ще бъде свързана в паралел с електрическата мрежа. Произведената енергия чрез преобразуватели на изходящо постоянно напрежение в променливо ~ 220/380V 50 Hz ще се подава директно в ГРТ на обекта и ще се ползва за нуждите му без да се отдава към електрическата мрежа на разпределителното дружество.

За отдаване на постоянноотоковата електроенергия, произведена от соларните панели, към променливотоковите консуматори /мрежата на ЕРП, тя трябва да се преобразува в променливотокова. Това ще се осъществи с помощта на 1 бр. преобразовател (инвертор) HUAWEI SUN2000-50 KTL.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-333/31.03.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **«Фотоволтаична електрическа централа до 50.00 kWp върху покрива на съществуващи сгради»** в имот 105380 в землището на село Стряма, местност „Шипа“, община Раковски, област Пловдив, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ – Пловдив

