



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *РВОС-2345-1/15.11.2021* г.

ДО  
Г-Н Р

АПОСТОЛОВ

ГР. ПЛОВДИВ

Г-Н Г  
Г-ЖА Д

ХРИСТЕВ  
ХРИСТЕВА

ГР. ПЛОВДИВ

**Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод за водоснабдяване на имоти – ПИ 06447.30.119, ПИ 06447.30.120, ПИ 06447.30.121, ПИ 06447.30.122”, местност „Често ореше-вишни”, с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТЕВ,  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТЕВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2345/14.10.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на имоти – ПИ 06447.30.119, ПИ 06447.30.120, ПИ 06447.30.121, ПИ 06447.30.122, местност „Често ореше-вишни”, с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив. Новопроектираният водопровод ще е изграден от тръби PE-HD 90 с обща дължина 164м. и ще се захранва от съществуващ водопровод PE-HD 90 по път с идентификатор 06447.30.123. Трасето на водопровода минава през общински път с ИД 06447.30.50, общински имот с ИД 06447.30.79, общински път с ИД 06447.30.3 и имот с ИД 06447.30.123, за който е входирано заявление за дарение в Община Родопи. Водопроводът ще се изпълнява, както следва:

- Новопроектиран водопровод от полиетиленови тръби висока плътност

PE-HDØ90, PN10, PE 100 с обща дължина 164 м. Водопроводът е оразмерен да провежда Q=5 л/сек при параметри V=1,01 м/сек и I=0.0128.

По трасето на водопровода - PE-HDØ90 се предвижда монтиране на един на брой пожарен хидрант - ПХ Ø80 – надземен, показан на приложените в проекта чертежи.

Технологичния процес на полагане на водопроводите ще включва:

- изкопаване на траншеята по дадения детайл на съответната дълбочина.
- тръбите са със стандартна дължина 6м. Монтирането им става на заварка.
- тръбите се монтират върху пясъчна подложка от 10см.
- обратно засипване на тръбите до 20 см над темето им става с пясък или мека пръст. Задължително да се уплътнява пясъка около тръбите, за да се избегнат последващи деформации. Изпитват се на необходимото налягане.



- Последващо обратно засипване с изкопан материал до кота терен. Обратната засипка се уплътнява на пластове.

Имотите, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод за водоснабдяване на имоти – ПИ 06447.30.119, ПИ 06447.30.120, ПИ 06447.30.121, ПИ 06447.30.122“**, местност „Често ореше-вишни“, с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

