



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 080С-2436-11/23.11./2021 г.

ДО
Г-Н ИНЖ. П. ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ГР. ХИСАРЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на отопителни инсталации за работа на компресиран природен газ на сградите на ОП „ЧОСР“ и Дневен център за стари хора, находящи се в УПИ IV-908, кв. 21 по плана на Археологически резерват град Хисаря, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2436/27.10.2021 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на отопителни инсталации за работа на компресиран природен газ на сградите на ОП „ЧОСР“ и Дневен център за стари хора, находящи се в УПИ IV-908, кв. 21 по плана на Археологически резерват град Хисаря, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив. В двора на Общинско предприятие ЧОСР гр. Хисаря – УПИ IV-908, кв. 21 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря има следните сгради, които ще се газифицират:

1. Основна административна сграда 2МЖ, със застроена площ (ЗП) 111 м² разгънатата застроена площ (РЗП) 222 м², обем 622 м³;
2. Сгради МС със ЗП 114 м², МС със ЗП 38 м² в които се помещава Дневен център за възрастни хора, с обща РЗП 152 м² обем 456 м³.

Газификацията ще се извърши посредством компресиран природен газ (КПГ), доставян на обекта с бутилкови батерии за КПГ с геометричен обем 900 литра. Налягането на природния газ от бутилковите батерии се редуцира посредством типово одобрени газорегулатори пунктове ГРП 200-4 бара/ и газорегулаторни и замерни табла ГРЗТ 4/нужните за обекта мбара. В района на обекта ЧОСР (БКС) административна сграда - УПИ IV-908, кв. 21 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря на този етап няма изградена газозахранваща мрежа, затова захранването с природен газ ще се проектира и изпълни с преносима бутилкова инсталация за компресиран газ. Местоположението му също не е подходящо да бъде захранен с компресиран природна газ, което налага неговата подмяна с кондензен газов котел. Кондензия котел да се монтира външно на сградата в метален шкаф. Към сградата на ЧОСР има още 3 три помещения, ползвани за



Дневен център за стари хора. Към тези помещения ще се предвидят газови конвектори общо 5 бр.

Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора”**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: **„Преустройство на отопителни инсталации за работа на компресиран природен газ на сградите на ОП „ЧОСР” и Дневен център за стари хора, находящи се в УПИ IV-908, кв. 21 по плана на Археологически резерват град Хисаря, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

