



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *Р.В.О.С. 1555-1/14.11.2021* г.

ДО  
Г-Н Ц **КЕМЕРОВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „КЕМЕР“ ООД  
ГР. ПЛОВДИВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична централа върху покривите на съществуващи сгради (оранжерии),** ПИ с идентификатор 24241.176.471, местност „Гладно поле“, землище на с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕМЕРОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2555/11.11.2021 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане фотоволтаична централа върху покривите на съществуващи сгради (оранжерии) в ПИ с идентификатор 24241.176.471, местност „Гладно поле“, землище на с. Дъбене, община Карлово. Централата ще бъде изградена на метална конструкция върху покрива на съществуващи сгради (оранжерии) с №24241.176.471.1 и №24241.176.471.2 разположени в имота. Ще бъдат монтирани фотоволтаични панели с наклон към хоризонта от 30°. Панелите ще преобразуват светлинната енергия в електрическа, посредством инвертор, който ще бъде монтиран открито, максимално близо до изходящите постояннотокови проводници. Връзката между инвертора и централата е посредством кабел НН. За присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа ще бъде монтирано електромерно табло.

Предвижда се централата да е с обща инсталирана мощност до 5 MWp, като генерираната електрическа енергия ще бъде отдадена на електроразпределителната мрежа.

Част от поземлен имот с идентификатор 24241.176.471, местност „Гладно поле“, землище на с. Дъбене, **попада в границите на защитена зона BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-333/31.05.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/2021 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000429 „Река Стряма“, определен със заповедта за обявяването и.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

**Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имота.**



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа върху покривите на съществуващи сгради (оранжерии), ПИ с идентификатор 24241.176.471, местност „Гладно поле“, землище на с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**ИВАЙЛО ЙОНКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

