



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2643-1/13.12 / 2021 г.

ДО
Г-Н КРАСИМИР ГЕШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„АЙВИЛЕНД“ ЕООД
УЛ. " АХЕЛОЙ"
С. БРЕСТОВЦА,
ОБЩИНА РОДОПИ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **"Фотоволтаична инсталация с мощност 29,7 kWp на терена"** в имот 06505.501.1189 (УПИ XVII-1189), с. Брестовица, общ. Родопи, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2643/22.11.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност 29,7 kWp в ПИ с идентификатор 06505.501.1189 (УПИ XVII-1189), с. Брестовица. Фотоволтаичната електроцентрала се състои от 66 фотоволтаични модули, 1 стрингов инвертор, кабелна мрежа и разпределително табло. Фотоволтаичните модули са монокристални с мощност от по 450 Wp. Всеки. Модулите, ще се монтират върху метална конструкция на терена с ориентация на юг и са подредени в четири групи (стрингове). Към Инвертор 1 се свързват 2 стринга по 17 модула и 2 стринга по 16 модула или общо 66 PV модула. Инвертора е трифазен с номинална изходна (АС) мощност от 30 kW.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **“Фотоволтаична инсталация с мощност 29,7 kWp на терена”** в имот 06505.501.1189 (УПИ XVII-1189), с. Брестовица, общ. Родопи, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

