



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0130X-29.03.1/30-12*...../ 2021 г.

ДО  
Г-ЖА Н *НЕДЕЛЧЕВА*  
УПРАВИТЕЛ НА "ПРОДЖЕСТ ИСТЕЙТ" ЕООД  
ГР. ПЛОВДИВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): *„Изместване на енергиен обект чрез изграждане на нови ел.трасета – Подобект 1: „ВСН „Биосмески“ от П/ст „ТЕЦ Север“ – ЖР 19 до нов ЖР 20А в участъка на поземлен имот 73242.225.175 и Подобект 2: „ВСН извод с.Труд в участъка на поземлени имоти 73242.225.897, 73242.225.896 и 73242.225.175 по КККР на с. Труд, местност „Кошовете,“ община Марица, обл. Пловдив*

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕДЕЛЧЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2908/22.12.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изместване на енергиен обект чрез изграждане на нови ел. трасета – Подобект 1: „ВСН „Биосмески“ от П/ст „ТЕЦ Север“ – ЖР 19 до нов ЖР 20А в участъка на поземлен имот 73242.225.175 и Подобект 2: „ВСН извод с.Труд в участъка на поземлени имоти 73242.225.897, 73242.225.896 и 73242.225.175 по КККР на с.Труд, местност „Кошовете,“ община Марица, обл. Пловдив. Предвижда се дължината на кабелно ел. трасе на Подобект 1 да е приблизително около 250 м., а на Подобект 2 – около 300 м.

Не се предвижда промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите, през които преминават ел.трасетата.

Основните процеси, които ще извършват при полагане на новите кабелни ел.трасета 20 kV ще бъдат съобразени с изискванията на Наредба №3/9.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

За полагане на кабелите се предвижда отнемане на повърхностния земен пласт и изкопаване на изкоп с размери 1,1/0,6 за СрН, върху пясъчна подложка с дебелина не по-малко от 0,1 м. Върху кабела ще се насипва обратно пясък с дебелина не по-малко от 0,15 м., а след това по дължината на трасето ще се положи заземителен проводник – горещо подцинкован кръгъл стоманен профил, като в двата си края стоманеното въже ще се свърже към заземителния контур с токови клеми и най-отгоре ще се положи сигнална лента. Кабелният изкоп се дозасипва и трамбова, след което ще се възстановяват настилките. Кабелите ще се полагат върху пясъчна възглавница от минимум 10 см., след



което ще се извърши обратна засипка с отнетите земни пластове, които ще се трамбоват внимателно.

Имотите, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изместване на енергиен обект чрез изграждане на нови ел.трасета – Подобект 1: „ВСН „Биосмески“ от П/ст „ТЕЦ Север“ – ЖР 19 до нов ЖР 20А в участъка на поземлен имот 73242.225.175 и Подобект 2: „ВСН извод с.Труд в участъка на поземлени имоти 73242.225.897, 73242.225.896 и 73242.225.175 по КККР на с. Труд, местност „Кошовете,“ община Марица, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

