



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-266-1/18.01./2022 г.

ДО
Г-Н В ЯКОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ДЕЛИКАТЕС -2“ ООД
С. ЖИТНИЦА,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Фотоволтоична електрическа центrale за собствено потребление с мощност до 1mW на покриви на съществуващи сгради**“ в ПИ с идентификатор 29475.6.260, кв. 6, местност „Влачарката“, с. Житница, Община Калояново, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-266/28.01.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтоична електрическа центrale за собствено потребление с мощност до 1MW на покриви на съществуващи сгради в ПИ с ИД 29475.6.260, кв. 6, местност „Влачарката“, с. Житница, Община Калояново. Сградите са две с метални конструкции, покрити с термопанели. Покривите са двускатни, като на северните скатове конструкцията за фотоволтаичните панели ще е повдигната. На южните скатове позволява конструкцията за ФВ панелите да следва наклона. Инсталацията, ще е с инсталирана мощност от 989,82 kWp и ще се състои от 2106 броя фотоволтаични панели, всеки с мощност 470Wp. Техническите показатели са ЗП=РЗП:Покрив 1 – панели 2980кв.м; ЗП=РЗП:Покрив 2 – панели 1810кв.м. Строителното решение предвижда носещите конструкции за ФВ модули да бъдат изградени от слобяема метална конструкция на болтови връзки. Присъединяването на обекта за производство на електрическа енергия, ще се осъществи трифазно към събирателни табла - СТ1, и СТ2 за Цех2 и СТ3 за Цех3, а от там към съществуващи главни разпределителни табла ГРТ в Цех 2 и Цех 3. Произведената електроенергия от фотоволтаичната централа, ще се използва само за собствени нужди без да се отдава електроенергия към електроразпределителната мрежа. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Фотоволтоична електрическа централа за собствено потребление с мощност до 1mW на покриви на съществуващи сгради**“ в ПИ с идентификатор 29475.6.260, кв. 6, местност „Влачарката“, с. Житница, Община Калояново, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

