



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0ВОС-461-1/28.02...../ 2022 г.

ДО

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

Г-Н ЗДРАВКО ОГНЯНОВ БРАТОЕВ - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Г-Н СТОЙЧО ЗДРАВКОВ ВЪЛЧЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Два броя подземни кабели 20 kv от кабелна муфа на източния тротоар на бул. „Васил Левски“ до нов БКТП 2x1000 KVA**“ в УПИ II – 504.1300, Произв. обществено обслужващи дейности, кв.4- нов, по плана на Северна индустриална зона, гр. Пловдив, Община Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-461/17.02.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя подземни кабели 20 kv от кабелна муфа на източния тротоар на бул. „Васил Левски“ до нов БКТП 2x1000 KVA“ в УПИ II – 504.1300, Произв. обществено обслужващи дейности, кв.4- нов, по плана на Северна индустриална зона, гр. Пловдив, Община Пловдив.

Предвижда се изграждане на нова тръбна канална мрежа с шахти започваща на източния тротоар на бул. Васил Левски, разкъсване на съществуваща подземна кабелна линия 20kV между КТП „Векта“ и КТП „Пинот“ извод СН „БИРЮЗОВ“, подстанция „ФИЛИПОВО“, както и изтегляне на нови кабелни линии 20kV от мястото на разкъсване до нов БКТП 2x1000kVA. За електрозахранване на УПИ 11-504.1300 ще се монтира нов трансформаторен пост тип БКТП 2x1000kVA.

Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение **„Два броя подземни кабели 20 kv от кабелна муфа на източния тротоар на бул. „Васил Левски“ до нов БКТП 2x1000 KVA“** в УПИ II – 504.1300, Произв. обществено обслужващи дейности, кв.4- нов, по плана на Северна индустриална зона, гр. Пловдив, Община Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

