



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-336-1/10.03 / 2022 г.

ДО

Г-Н

БЯЛКОВ,

ГР.ПЛОВДИВ, КВ. КОМАТЕВО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **"Изграждане на трасе кабелна линия 0,4kV за електрозахранване на "ПЕЕ – Осветление и охрана" в имот с идентификатор 59032.14.321, с.Първенец м."Чакъла", Община Родопи, обл. Пловдив**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЯЛКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-336/07.02.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 0,4kV, засягаща имот с идентификатор 59032.14.321 - земеделска територия, 10 категория, с начин на трайно ползване за складова база и имоти Общинска публична собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път. Дължината на кабелното трасе е 222,2м. Сервитутът на кабелното трасе е 0,6м от страна на имотите и 1,5м от пътя. Полага се кабел САВТ 4x50 кв.мм. Дължината на трасето засягаща общински имот е 218м. Кабелното трасе е заложено по тротоар и пресича на улица. Дълбочината на изкопа е 1м.

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „ Брестовица“



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение **"Изграждане на трасе кабелна линия 0,4kV за електрозахранване на "ПЕЕ – Осветление и охрана"**" в имот с идентификатор 59032.14.321, с.Първенец м."Чакъла", Община Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

