



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВРС-34.3.2/10.03* / 2022 г.

ДО
Г-ЖА **СТАНЧЕВА**
Г-ЖА **МИНЧЕВА**
УПРАВИТЕЛИ НА
"М - ТРЕЙД ФРОУЗЕН ФРУТС" ООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаична централа за собствено потребление 260 kWp върху покрив на сграда“** в ПИ с идентификатор 56784.382.388 по КККР на гр.Пловдив, част от УПИ 102388,102389-складова дейност, обществено и делово обслужване, местност „кв.Беломорски“, землище Пловдив- Юг,община Пловдив Област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЧЕВА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВРС-343/08.02.2022 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа 199 kWp по чл. 25 от ЗЕВИ върху покрив на сграда, присъединена към електроразпределителната мрежа в ПИ с идентификатор 56784.382.388 по КККР на гр.Пловдив, част от УПИ 102388,102389-складова дейност, обществено и делово обслужване, местност „кв.Беломорски“. Инсталацията ще бъде разположена върху покрива на сграда в имота с алуминиева покривна конструкция, произведената електрическа енергия ще се използва за собствени нужди с продажба на излишната енергия. Фотоволтаичната система ще се състои от 432 бр. монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност $P=460 \text{ Wp}$, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули ще бъде преобразуван в променлив от 2 бр. стрингови инвертори с номинална мощност 100 kW. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова. Инверторите се монтират на конструкция по фасада и се присъединяват към ГРТ. Не се налагат изкопни работи.

Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение **„Фотоволтаична централа за собствено потребление 260 kWp върху покрив на сграда“** в ПИ с идентификатор 56784.382.388 по КККР на гр.Пловдив, част от УПИ 102388,102389-складова дейност, обществено и делово обслужване, местност „кв.Беломорски“, землище Пловдив- Юг,община Пловдив Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

