



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС 625/11.11.23* / 2022 г.

ДО
Г-ЖА **ЛАЛЕВА**
УПРАВИТЕЛ НА "МЕХАНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ГР. КАРЛОВО

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „**Фотоелектрическа централа с мощност 96,12 kWp на покрива на цех за механична обработка на метали със заваръчен участък**“ в ПИ 10291.64.157, местност "Тарла топрак" по КККР на с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив (УПИ 064157-производствени дейности)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛАЛЕВА,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-625/28.02.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоелектрическа централа с мощност 96,12 kWp на покрива на цех за механична обработка на метали със заваръчен участък в ПИ 10291.64.157, местност "Тарла топрак" по КККР на с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив (УПИ 064157-производствени дейности). ФЕЦ се състои от следните основни съоръжения - на 3 реда върху източния скат и 3 реда върху западния скат на покрива ще се разположат по 108 броя соларни модули, общо 216 броя, разпределени по начин, при който се използва възможно най-добре слънчевия потенциал. Фотоволтаичните модули са LONGI, тип LR4-72HIH-445M (445 Wp). Същите са разпределени по 108 броя за всеки инвертор – общо 2 инвертора. Групирани са в 6 стринга по 18 броя в стринг, като са разположени по 2 стринга на ред. Към всеки инвертор се свързват общо 6 стринга, съставени както следва:

- към МРР тракер 1 - 2 стринга с по 18 броя модули;
- към МРР тракер 2 – 2 стринга с по 18 броя модули;
- към МРР тракер 3 – 2 стринга с по 18 броя модули;

За инвертор – 108 броя модули, общо за ФЕЦ - 216 броя модули.

За инвестиционното предложение има становище № 4489946 от 16.12.2021 г. за присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа от ЕВН България и сключен предварителен договор с "ЕР Юг" ЕАД, КЕЦ Карлово, съгласно който в съществуващото електромерно табло ще се монтира нов двупосочен електромер. Външното ел.захранване е съществуващо с кабел тип САВТ 4x95мм² и се запазва.

Произведената електрическа енергия от фотоволтаичната централа ще се използва за собствено потребление, като излишното количество ще се продава на свободния пазар.



Имотът предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Фотоелектрическа централа с мощност 96,12 kWp на покрива на цех за механична обработка на метали със заваръчен участък“** в ПИ 10291.64.157, местност "Тарла топрак" по КККР на с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив (УПИ 064157-производствени дейности) е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда** на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

