



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-444-16.02.2022 г.

ДО Г-Н ДИМИТРОВ

КМЕТ НА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

ГР. ПЛОВДИВ, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ №1

Г-Н ГЮЛЕР

УПРАВИТЕЛ НА

„ПАНОРАМА ПАРК“ АД,

ГР. КЪРДЖАЛИ, БУЛ. „ХР. БОТЕВ“ №47, ЕТ. 2, ОФИС 2

Г-Н ТОСЕВ,

С.СВЕЖЕН, ОБЩИНА БРЕЗОВО,

Д-Р НАСЕР

УПРАВИТЕЛ НА

„Т.М.А.Г. ИНТЕРНЕШЪНъЛ“ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Улична канализационна и водопроводна мрежа“ в имот с идентификатор 56784.518.1338 и нов уличен водопровод РЕ-HD Ф 110 разположен в ПИ 56784.518.1337, землище гр.Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЮЛЕР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОСЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАСЕР,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-444/16.02.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водопровод и изместване на канализация в общински имоти за захранване с вода и заустване на отпадъчни води към нова дву- пет- и осеметажна сграда в УПИ II - 518.1714 жилищно стр., общ. обсл., подземен гараж. Дължината на уличната водопроводна мрежа по общинския път е 79.70м. Предвижда се изместване на улична канализационна мрежа по общински път с дължина 30,40м за отвеждане на битовите и дъждовни води. През имота минава съществуваща канализация Б Ø400, която се извества и превключва за да се осъществи застрояването. Предвижда се заустването на новопроектираната канализационна мрежа да става в



съществуваща РШ на канализационната мрежа. Строително монтажните дейности ще включват:-Разваляне на асфалтова и тротоарна настилка;-Изкопни работи за водопровод с дълбочина до 2,1м. и канализация с дълбочина до 3,9м, без използване на взрив, с укрепване;-Полагане на тръби, водопровод – PE-HD Ø110, дължина 79,70м., канализация – PPBM DN/ID400;-Обратна засипка на пластове с пясък по 20см с трамбоване на пластове;-Дозасипване с изкопани земни маси;-Възстановяване на пътна и тротоарна настилка.

Имотите предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение „**Улична канализационна и водопроводна мрежа**“ в имот с идентификатор 56784.518.1338 и нов уличен водопровод PE-HD Ф 110 разположен в ПИ 56784.518.1337, землище гр.Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяните.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

