



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-454-2/23.03. / 2022 г

ДО
Г-ЖА
ГР. ПЪРВОМАЙ

КОЮМДЖИЕВА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми източници върху покрива на съществуваща сграда“ в УПИ XIX 2734, кв.24 по плана на гр. Първомай, ул. „Бузлуджа“ №3, общ. Първомай, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЮМДЖИЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-454/17.02.2022 г. и допълнителна информация с вх.№ОВОС-454(1)/21.03.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми източници върху покрива на съществуваща складова сграда в УПИ XIX 2734, кв.24 по плана на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив. Фотоволтаичната електроцентрала ще бъде с обща инсталирана мощност 40,95 kWp. Произведената електроенергия ще се преобразува в променливотокова посредством инвертори. Генерираната електроенергия ще се използва основно за собствени нужди на складовата база. Остатъчната електроенергия ще се отдава към ел. разпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, след сключване на договор.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми



източници върху покрива на съществуваща сграда“ в УПИ XIX 2734, кв.24 по плана на гр. Първомай, ул. „Бузлуджа“ №3, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че не е **необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

