



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите- Пловдив

Изх. № ОВОС-509-1/23.03./2022 г.

ДО

Г-ЖА

ТОДОРОВА

УПРАВИТЕЛ НА

"ЪРБАН СЪН ЕНЕРДЖИ" ЕООД,

ГР.ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ ЪРБАН 6 Чоба)" в имот УПИ XIII-1814, кв. 66 с. Чоба , Община Брезово, Област Пловдив и Кабелната линия 1кV за присъединяване на централата към ТП №2 "Мелница" с. Чоба, община Брезово, Област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОДОЖО ТОДОРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-509/21.02.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична система за производство на енергия от ВЕИ в имот с идентификатор УПИ XIII-1814, кв. 66 с. Чоба , общ. Брезово. Инсталацията ще бъде изградена на площадка представляваща имот в регулацията с площ 1164 кв.м, площ на фотоволтаични панели 564 кв.м и с мощност 120 kWp. Фотоволтаичните модули ще са монтирани статично на конструкция върху терена в имота. Присъединяването на централата ще се извърши към ТЕПО. Захранващата линия от табло ГРТ на централата до ТЕПО е чрез захранващ кабел NAY2Y-1 4x240mm² от ГРТ на ФЕЦ до табло ТЕПО, монтирано на фасадата на ТП. Трасето на кабелната линия се намира на улица „Ана май“ и ще бъде разположено в съществуващ тротоар. Кабелът ще бъде положен подземно в изкоп дълбок 1.1м, широк 0.6 м и дължина на трасето 220м. Инсталацията отговаря на чл.25 от ЗЕВИ и ще отдава енергия в електроразпределителната мрежа.

Имотът и трасето на кабелната линия, предмет на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ ЪРБАН 6 Чоба)"** в имот УПИ XIII-1814, кв. 66 с. Чоба, Община Брезово, Област Пловдив и Кабелната линия 1кV за присъединяване на централата към ТП №2 „Мелница“ с. Чоба, община Брезово, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

