



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0ВОС-816-1/19.03./2022 г.

ДО
Г-Н ТОДОРОВ
УПРВИТЕЛ НА „ДЕТЕО СОЛАР“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаичен парк с инсталirана мощност 2 851,20 kWp“ в ПИ с идентификатор 69874.68.40 и 69874.68.41 и 69874.68.42, землище на с.Строево, Община Марица област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-816/16.03.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаичен парк с инсталirана мощност 2 851,20 kWp в ПИ с идентификатори 69874.68.40, площ 15000 кв.м. и 69874.68.41, с площ 10000 кв.м. и 69874.68.42, с площ 1000 кв.м., землище на с.Строево, Община Марица област Пловдив. Имотите са с начин на трайно ползване „за друг вид производствен складов терен“ и попадат в устройствена зона Тси, съгласно ОУП на община Марица, за което е издадено становище от гл. архитект на община Марица. Със Заповед № РД-09-927/16.07.2021 г. на зам. кмета на Община Марица се разрешава изработване на проект за ПУП за инвестиционната инициатива.

Фотоволтаичният парк ще се изпълни на терена, като фотоволтаичните панели от метална конструкция ще се монтират със забивни колове до 1м. директно в земята. Ще се използват монокристални PV модули с мощност 450 kW – общ брой 6336 бр. Предвидени са 24 бр. стрингови инвентора с мощност 100 kW.

В обхвата на инвестиционното предложение ще се извърши и изграждане на електро преноси и съоръжения за присъединяване към мрежата на ЕР ЮГ: Трафопост тип БКТП /бетонно комплексно тяло, което ще се поставя в готов изкоп с дълбочина 0,9м./ и полагане на захранващи кабели 1kV и 20kV в изкоп 0.4/1.1м.

Имотите предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясьчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ЗОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 2 851,20 kWp“ в ПИ с идентификатор 69874.68.40 и 69874.68.41 и 69874.68.42, землище на с.Строево, Община Марица област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОГИНОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

