



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-5694/01.04* / 2022 г.

ДО

**СТОЙЧЕВА
КУРШУМОВ**

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД**
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция (монтаж на машини и съоръжения) за топлоснабдяване на производствен център, склад и администрация на БТЛ Индъстрийз АД“ в имот с идентификатор 56784.525.389, гр.Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУРШУМОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-569/24.02.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция (монтаж на машини и съоръжения) за топлоснабдяване на производствен център, склад и администрация на БТЛ Индъстрийз АД в имот с идентификатор 56784.525.389, гр.Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив. Топлопроводите ще попадат в имоти с идентификатори: 56784.525.9504 – урбанизирана второстепенна улица Владая и 56784.525.389 – топлофициран имот, собственост на БТЛ Индъстрийз АД. Топлопроводите ще се изпълнят безканално с предварително изолирани с пенополиуретан стоманени тръби. Топлопроводите ще са с условен диаметър Ду 100 мм и дължина 310 метра. Изкопите ще са със средна дълбочина 1,50м. Предварително изолираните тръби ще се полагат подземно безканално с направа на пясъчна възглавница под, около и над тях. Запълването на новоизградения участък ще се извърши чрез топлоносител от ТЕЦ, който ще се подава от съществуваща топлопреносна мрежа по улица Владая. Не се очаква формиране на отпадни води.

Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение **„Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция (монтаж на машини и съоръжения) за топлоснабдяване на производствен център, склад и администрация на БТЛ Индъстриъз АД“** в имот с идентификатор 56784.525.389, гр.Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ 
Директор на РИОСВ - Пловдив

