



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-786-1/05-04 / 2022 г.

ДО
Г-Н **ИВАНОВ**
УПРАВИТЕЛ НА
„ОЛИМПИА ПАРК ИНВЕСТ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4 MW“ в УПИ VIII-525.392-обществено обслужваща, производствена, складова дейност и жилищно строителство (поземлен имот с идентификатор 56784.525.392), землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-786/14.03.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4 MW в УПИ VIII-525.392-обществено обслужваща, производствена, складова дейност и жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 56784.525.392, землище на гр. Пловдив. Имотът представлява урбанизирана територия и в границите му има съществуващи сгради.

В имота ще бъдат изградени и бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП), чрез които произведената електроенергия ще се трансформира и подава към електрическата мрежа средно напрежение на EVN България. Електроенергията произведена от електроцентралата ще бъде предназначена за продажба.

Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху метална конструкция, която ще бъде фиксирана върху набивни колони, а там където почвата не го позволява, ще бъде фиксирана върху преместваеми бетонни фундаменти, поставени върху земната повърхност.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 4 MW“** в УПИ VIII-525.392-обществено обслужваща, производствена, складова дейност и жилищно строителство (поземлен имот с идентификатор 56784.525.392), землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ Пловдив

