



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 030-663-1107-04 / 2022 г.

ДО
Г-Н
ТАНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ЕЛФОР“ ООД
ГР. СОФИЯ, Ж.К. БОЯНА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща мощност до 200 kW**“ на покриви на съществуващи сгради в УПИ I, стопанска дейност, ПИ с идентификатор 56784.536.489, гр. Пловдив, общ. Пловдив, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-663/02.03.2022 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща мощност до 200 kW на покриви на съществуващи сгради в УПИ I, стопанска дейност, ПИ с идентификатор 56784.536.489, гр. Пловдив, общ. Пловдив, област Пловдив. Предвижда се да се изгради фотоволтаичната инсталация за производство на ел. енергия (ФвЕЦ - за преобразуване на естествената дневна светлина в ел. енергия). Предвижда се фотоволтаичните модули да се монтират на покривите на съществуващите сгради с идентификатори по кадастрална карта и кадастралните регистри /ККР/: 56784.536.489.1, 56784.536.489.3, 56784.536.489.6, 56784.536.489.7 и 56784.536.489.8, намиращи се в ПИ с идентификатор 56784.536.489, кв. 21 по плана на ЮИЗ, гр. Пловдив. Общата използвана покривна площ ще е 1137 кв.м. Монтажът на фотоволтаичните модули се осъществява чрез универсални скоби за директен монтаж върху покривните сандвич-панели на същ. покриви. Фотоволтаичната инсталация за производство на ел. енергия /ФвЕЦ/ ще бъде съставена от: фотоволтаичен /PV/ генератор - множество фотоволтаични модули, свързани по подходящ начин; инвертори – устройства, които преобразуват постояннотоковите електрически величини (DC) – ток и напрежение в променливо токови (AC); свързващи кабели, инсталации и др. съоръжения; съоръжения за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Генерираните от фотоволтаичния генератор постоянни напрежение и ток се преобразуват в променливи посредством променливотокови преобразуватели (инвертори). Изходното напрежение от ФвЕЦ ще се подава към мрежата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР ЮГ) – ТНН на БКТП „Елфор“, КЛ/ВЛ „Блаканстрой“, п/ст „Пловдив“.



Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение: „**Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща мощност до 200 kW**“ на покриви на съществуващи сгради в УПИ I, стопанска дейност, ПИ с идентификатор 56784.536.489, гр. Пловдив, общ. Пловдив, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

