



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0301-713.1/08.04/ 2022 г.

ДО
Г-Н ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ТЕД ИНВЕСТ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ГОЛЯМОКОНАРСКО ШОСЕ“,
КЕРАМИК ЦЕНТЪР ТЕД

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа с мощност до 1000kW“ на покриви на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 78080.105.417 в с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-713/08.03.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1000kW на покриви на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 78080.105.417 в с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив. Панелите ще са разположени на площ 4700 кв.м. върху свободното покривно пространство на сградата. Произведената електроенергия ще се използва за задоволяване на потребността от електроенергия на фирмата (административна сграда, шоурум и складови помещения). Фотоволтаичната електроцентрала ще отдава цялата произведена енергия в разпределителната и преносна мрежата и ще се състои от: фотоволтаични модули – съставени са от множество соларни клетки от монокристален силиций, осигуряващи директното преобразуване на слънчевата радиация в електродвижещо напрежение и създаване на електрически ток, свързват се последователно един към друг в обособени групи с цел повишаване на напрежението на първичния ток; инвертори – преобразуват постоянното напрежение от модулите в трифазно променливо напрежение; монтажна конструкция – стоманена конструкция, предназначена за закрепване на фотоволтаичните модули, монтирана на покриви на съществуващи сгради в имота. Фотоволтаичните елементи са преобразуватели на слънчевата енергия в електрическа. Инсталацията ще се състои от фотоволтаични модули, групирани в стрингове. Стринговете се формират от определен брой последователно свързани панели за получаване на подходящо напрежение на входовете на инверторите. Инверторите преобразуват произведената ел. енергия с постоянно напрежение в трифазно променливо напрежение. От инверторите електроенергията се пренася в главно разпределително табло, от където чрез кабел се пренася към ново електромерно табло.



Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица”**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична централа с мощност до 1000kW”** на покриви на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 78080.105.417 в с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

