



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-740-1/13.04. 2022 г.

ДО  
Г-Н **ТОДОРОВ**  
КАТО УПРАВИТЕЛ НА „СЕЗАР ТРЕЙД“ ЕООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ 64.50 (отреден за ПИ с идентификатор 10291.64.5) по КККР на с. Ведраре, общ. Карлово.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-740/10.03.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ 64.50, с. Ведраре, общ. Карлово.

Предвижда се създаване на урегулиран поземлен имот: УПИ 64.50 – „Фотоволтаична електроцентрала“, който се отреджа за поземлен имот с идентификатор 10291.64.50 по КККР на с. Ведраре, общ. Карлово, местност „Тарла топрак“. Предложената площадка, на която ще се разположи обектът, се намира североизточно от с. Ведраре, в района на бившата площадка на КТЗ. Пиковата мощност на централата е 2,45 MW. Прогнозната инсталирана мощност на фотоволтаичната електроцентрала е 2447.28 kW. Тя ще бъде изградена на земя. За да се постигне планираната инсталирана мощност, ще се монтират 4532 броя монокристални соларни панели, всеки с мощност 540 W, модел JAM72S30-540-MR (JA Solar). Към тях са предвидени 11 броя трифазни инвертори с единична привидна мощност 215 kVA, модел SUN2000-215KTL-H0 (Huawei). Оградата ще бъде от лек тип – оградна мрежа, монтирана върху леки метални тръби.

Имотът граничи с подстанция „КАРЛОВО-2“, като присъединяването към ел. мрежата ще се осъществи директно към подстанцията.

Имотът предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона:** BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала“** в УПИ 64.50 (отреден за ПИ с идентификатор 10291.64.5) по ККР на с. Ведраре, общ. Карлово е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

