



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0ВО-237-3 / 15.04. / 2022 г

ДО
Г-Н
УПРАВИТЕЛ НА
„СААВПРОЕКТ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ

ПАРАШКЕВОВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**Изграждане на кабелно трасе**“ от УПИ:XXV-107 кв.12 с.Караджалово до ел.табло ситуирано на ТП/БКТП място ТП 5-Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАРАШКЕВОВ

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-287/02.02.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 1 KV, НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ: XXV-107 кв.12 с.Караджалово общ.Първомай. Основния процес е изграждане на кабелна линия 1кV, НН от електромерно табло тип ТЕПО за присъединяване на фотоволтаична система в УПИ XXV-107, кв.12 по плана на с. Караджалово, Община Първомай. Кабелната линия ще е тип NAY2Y/CABT/4X70 mm². Трасето започва подземно от ТП 5, която е т.1 и стига до т.2, след това чрез два нови метални пилона с височина 7,0м кабела минава въздушно от десния-т.2 на левия-т.3 бряг на р. Бяла река с междуинно разстояние от 18м. Въздушното преминаване ще става чрез изолиран усукан проводник AL/R 3X25 +54, 6 mm². За стабилизиране на новите метални пилони ще се направят бетонови фундаменти с размери 0,80/0,80/1,00 м на двата бряга на реката. Координатите на пилоните са: т.2 - 42°05'49.399" 25°19'07.937" и т.3-42°05'.49.958" 25°19'07.727", които са разположени в Общински имот. Направата на двата фундамента на брега няма да променят проводимостта на реката. Няма да се променят водните откоси на реката. Строителните дейности ще се извършват извън коритото на реката. От т.3 до влизането на кабела в имот УПИ XXV-107, кв.12 за захранване на новопроектираното табло НН (Тфец) за фотоволтаична централа трасето е подземно. В този участък кабела пресича път-два пъти. Електрическия проводник ще се полага в тръба тип KD. Изкопа, в който ще се полага кабела е с дълбочина 0,8м и ширина 0,4м. Общата дължина на трасето е 154м, като до частния имот е 136м, а в него останалите 18м. За осъществяването на проекта ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-169(1)/14.03.2022г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че горскостопанската програма е **допустима** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.



Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай”
за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.)
на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „**Изграждане на кабелно трасе**“ от УПИ:XXV-107 кв.12 с.Караджалово до ел.табло ситуирано на ТП/БКТП място ТП 5-Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че не е **необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище изх. №ПУ-01-169(1)/14.03.2022 г. на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

