



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *РВОС-792-1/19.04.* 2022 г.

ДО

Г-Н

АРНАУДКИН

УПРАВИТЕЛ НА

"ГЛОУБ" ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, Р-Н ЮЖЕН,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Бензиностанция за бензин и дизел, с офис и кафе**“ в ПИ с идентификатор 56784.537.165, местност "ТЕРЗИИТЕ", гр. Пловдив – Запад, Община Пловдив, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АРНАУДКИН,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-792/15.03.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на комплекс от бензиностанция за два типа нефтопродукти - дизел и бензин, както и офис с кафене. Предвижда се окомплектоване на обекта с апаратура съгласно съпроводителна техническа документация (паспорти): техническо досие за резервоарите за светли горива, бензиноколонките, електронната система за фискална памет, нивомерната система и др. Системата за зареждане с гориво ще бъде от затворен тип- от автоцистерна, резервоари с двойни стени, дихателна система с улавяне и връщане на парите (vapour recoveri). Съоръжения за контрол изцяло ще предотвратяват всяка възможност за замърсяване на околната среда и възникване на пожари. По отношение на конструкцията ще се приложат изискванията на Българските и Европейските норми и стандарти, свързани с безопасната ѝ експлоатация. Едновременно с това ще се спазят и изискванията на действащите у нас нормативни документи по отношение на конструкцията и експлоатацията от гледна точка на пожарозащита и взривозащита на отделните елементи и на обекта като цяло. Резервоарите за горива ще са 2 броя подземно разположени хоризонтални, двустенни, с обеми 10 до 20 куб.м. Конструктивно представляват съдове с двойни стени, изработени от стомана. Пространството между двете стени се запълва с незамръзваща течност (етилен - гликол) за контрол цялостта на резервоара. Общият обем на горивата – дизел и бензин, които ще са налични в двата резервоара ще е до 30 куб.м. Ще се използва наличната водопроводна и ЕЛ мрежа след сключване на договори със съответните експлоатационни дружества в района. Битовите отпадъчни води ще заустват в наличния района канализационен градски колектор.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение: **„Бензиностанция за бензин и дизел, с офис и кафе“** в ПИ с идентификатор 56784.537.165, местност **„ТЕРЗИИТЕ“**, гр. Пловдив — Запад, Община Пловдив, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

