



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-811/16.03.2022 / 2022 г.

ДО  
Г-Н **ТРЕНДАФИЛОВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „КОМСО“ ООД  
С. ЦАЛАПИЦА, СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW“ върху покрива на сгради с ИД 78029.141.983.1, намиращи се в имот с ИД 78029.141.983, м. „Петров кладенец“, по-плана на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНДАФИЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-811/16.03.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW върху покрива на сгради с ИД 78029.141.983.1, намиращи се в имот с ИД 78029.141.983, м. „Петров кладенец“, по-плана на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 220 фотоволтаични модула, 1 инвертор, кабелна мрежа и събирателно табло. Фотоволтаичните модули ще са с мощност от по 455Wp. Модулите ще се монтират на покривна конструкция с ориентация юг и ще са подредени в 10 групи (стрингове) по 22 панела.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW“ върху покрива на сгради с ИД



78029.141.983.1, намиращи се в имот с ИД 78029.141.983, м. „Петров кладенец“, по-плана на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

