



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-974-1 / 12.05. / 2022 г

ДО
Г-Н **ТЮЛЕВ**
УПРАВИТЕЛ НА
„КОНСЕРВИНВЕСТ“ ООД
С. ПРАВОСЛАВЕН, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **"Изграждане на кабелна линия 1kV, НН от нов КРШ до съществуващо ГРТ / главно разпределително табло /"** в УПИ I-комб. сгр. и произв. д-сти, кв. 36 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЮЛЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-974/29.03.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на трифазно кабелно хранване 1kV, НН от нов КРШ до съществуващо ГРТ / главно разпределително табло / в УПИ I-комб. сгр. и произв. д-сти, кв. 36 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив. Кабелът се предвижда да се изгради в имот „XII-озеленяване" /Общинска собственост/, „улица 9-та" /Общинска собственост/ и УПИ I-комб. сгр. и произв. д-сти, кв. 36 /частна собственост/ по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив. Във връзка с голямата мощност на обекта /450kW/ и установения пад на напрежение от 8.19% със съществуващи кабели CABT 2x4x185mm², се налага допълнително изграждане в паралел на нови кабели 1kV тип NAY2Y /CABT/ 2x4x240mm², за да се постигнат по-малко загуби и пад на напрежение от 3,50%. Присъединяването на съществуващото ГРТ на обекта ще се осъществи с още два броя нови кабели 1kV тип NAY2Y /CABT/ 2x4x240mm² в паралел със съществуващите кабели 1kV от ново монтиран кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ тип КРШ F5-2NHL00/185-4NHS2/3, монтиран на подходящо място до ТП 3 разположено в имот – XII-озеленяване /Общинска собственост/. Предвижда се: -Изграждане на 2броя нови кабелни линии с кабели тип NAY2Y /CABT/ 2x4x240mm², те ще се положат от нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ тип КРШ F5-2NHL00/185-4NHS2/3, монтиран на подходящо място до ТП 3 до съществуващо ГРТ на обекта в имот УПИ I-комб. сгр. и произв. д-сти, кв. 36 по плана на с. Православен, общ. Първомай; -Захранването на съществуващото ГРТ на обекта ще се осъществи с кабели NAY2Y /CABT/ 2x4x240mm² от нов КРШ тип КРШ F5-2NHL00/185-4NHS2/3, монтиран на подходящо място до ТП 3 разположено в имот – XII-озеленяване /Общинска собственост/. При излизането от новия КРШ в т. 1 кабелът се полага в изкоп на североизток в имот XII-озеленяване / Общинска собственост/; кабелът променя посоката си на югоизток в имот улица 9-та / Общинска собственост/ на 0.6м от границите на имотите; пресича път в имот улица 9-та / Общинска собственост/ в тръби тип КД в бетонов кожух до т. 4; кабелът продължава на югоизток в имот улица 9-та /Общинска собственост/; В т.5 променя посоката си на северозапад пресичайки отново път в тръби тип



KD. В т.6 кабелите влизат в имот УПИ I-комб. сгр. и произв. д-сти, кв. 36 /Частна собственост/ за захранване на съществуващото ГРТ на обекта. Трасето на кабелите преминава през терени общинска и частна собственост. Дължината на трасето L=198m до имота (L=220m до ГРТ на обекта в имота).

Трасето, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите .

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) **и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположена защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“ .

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **“Изграждане на кабелна линия 1kV, НН от нов КРШ до съществуващо ГРТ / главно разпределително табло /”** в УПИ I-комб. сгр. и произв. д-сти, кв. 36 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че не е **необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

