



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0802-1041-1 / 16.05. .... / 2022 г

ДО  
Г-Н  
Г-ЖА  
ГР. ПЛОВДИВ

БЯЛКОВ  
БЯЛКОВА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Изграждане на фотоволтаична електроцентralа (ФЕЦ) с максимална инсталirана мощност 360 kW**”, в УПИ ХХIII-444 производствени и обслужващи дейности, с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив и „**Трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа**“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЯЛКОВ,  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЯЛКОВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1041/04.04.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентralа (ФЕЦ) с максимална инсталirана мощност 360 kW, в УПИ ХХIII-444 производствени и обслужващи дейности, с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив и трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Общата площ на имота, в който ще се монтира централата е 10,310 дка, ФЕЦ ще се разположи в южната част на парцела, върху площ около 4,0 дка. Фотоволтаичните панели ще се разположат надземно върху метални стойки. Произвежданата електроенергия ще се подава в електроразпределителната мрежа на ЕВН. Съгласно издаденото становище от ЕРЮГ, КЕЦ Асеновград, мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа е: ТНН на, ТП/БКТП, ТП 2-Бяла река, КЛ/ВЛ Драгойна, п/ст Първомай. Трасето на присъединяване преминава по съществуващи улици (имоти публична общинска собственост) и е с дължина около 600 м подземен кабел.

По време на строителството основните процеси включват: полагане на фотоволтаични панели върху метални стойки, забити в земята и подземни кабели.

Имотът и трасето, предмет на инвестиционното предложение, **не попадат** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



**процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002081 „Марица-Първомай“ и BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „**Изграждане на фотоволтаична электроцентрала (ФЕЦ) с максимална инсталирана мощност 360 kW**“ в УПИ ХХIII-444 производствени и обслужващи дейности, с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив и „**Трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа**“ е че не е **необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

