



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1010-1/16.05. / 2022 г.

ДО
Г-Н **АДАМС**
Г-Н **ЛИШЕР**
УПРАВИТЕЛИ НА
„ХАНОН СИСТЕМС ПЛОВДИВ“ ЕООД
С. СТЯМА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАКОВСКИ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1MW на покриви на съществуващи сгради“ в УПИ 105.296 в с. Стряма, Община Раковски, Област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДАМС,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИШЕР,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1010/30.03.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1MW, за собствено потребление без отдаване на енергия в мрежата, на покриви на съществуващи сгради в УПИ 105.296 в с. Стряма. На метални конструкции, следвайки наклона на покривите на съществуващите сгради, ще се монтират общо 2500 броя фотоволтаични модули, всеки един с мощност 400 Wp. Преобразуването на електрическата енергия ще става с помощта на 8 бр. инвертори тип STP 110-60, всеки от които с номинална мощност 110 kW. Инверторите ще се монтират вътре в съществуващите сгради, а присъединяването на фотоволтаичната инсталация за производство на електрическа енергия ще стане в съществуващото ГРТ, като за целта ще се обособи ново поле. Общият пиков капацитет на централата е 1000 kWp, а произведената електрическа енергия се очаква да е около 1300 MWh/годишно.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1MW на покриви на съществуващи сгради“** в УПИ 105.296 в с. Стряма, Община Раковски, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

