



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-993-1/16.05. /2022 г.

ДО
Г-Н **БОРИСОВ**
УПРАВИТЕЛ НА „ БРИТ ТРЕЙД“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 230 kWp“ в ПИ 17806.501.538, ПИ 17806.501.539 и ПИ 17806.501.545 по КК и КР на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-993/30.03.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 230 kWp в ПИ 17806.501.538, ПИ 17806.501.539 и ПИ 17806.501.545 по КК и КР на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив. Имотите попадат в урбанизирана територия и като начин на трайно ползване са отредени за ниско застрояване до 10 м. Централата ще бъде с мощност 230 kWp. Тя ще се състои от следните основни компоненти: Модули - панели, състоящи се от множество соларни клетки, преобразуващи енергията на слънцето в електрическа енергия. Модулите ще се монтират върху стойки от профилен алуминий или галванизирани стомана. Те ще се закрепят в земята посредством стоманени пилони, които се забиват пневматично в земята или посредством плитки бетонни фундаменти. Модулите ще се свързват кабелно един към друг и след това тези обособени групи ще се свързват към инверторни блокове. Кабелите ще бъдат положени подземно. Инверторите ще преобразуват правия ток, произведен от фотоволтаиците, в променлив и ще повишават неговото напрежение, преди подаването му в крайния трансформатор. Трансформаторите ще повишават напрежението на електрическия ток до 20 kV. Връзката с националната електроразпределителна мрежа ще се осъществи чрез подземен електропровод, като присъединяването ще се извърши чрез съществуваща подстанция към съществуващ въздушен електропровод 110 kV на електроразпределителната мрежа.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 230 kWp“** в ПИ 17806.501.538, ПИ 17806.501.539 и ПИ 17806.501.545 по КК и КР на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

