



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 080С-1072-1/ 18.05./ 2022 г.

ДО
Г-ЖА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА «ДСТ КОНСТРЪКШЪН» ЕООД
СЕЛО КРУМОВО, ОБЩ. РОДОПИ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp**“ в УПИ XIV-800, кв.62, землище на с. Крумово, (ПИ 40004.501.800 по ККР на землище на с. Крумово), община Родопи, с административен адрес с. Крумово, ул. „Хан Крум“ №87

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1072/06.04.2022 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp в УПИ XIV-800, кв.62, землище на с. Крумово, (ПИ 40004.501.800 по ККР на землище на с. Крумово), община Родопи, обл. Пловдив. За изграждането на настоящата ФЕЦ ще се използват монокристални силициеви фотоволтаични модули с номинална мощност 600 Wp, които ще се монтират чрез носеща конструкция на земя в свободните от застрояване площи в имота. Фотоволтаичните панели ще са свързани в стрингове, като общият брой фотоволтаични панели за проекта е 50 бр. Всеки стринг се състои от 12 и 13 последователно свързани модула.

Присъединяването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД ще се осъществи чрез следните елементи:

-Изграждане на кабелна линия от НН от главно разпределително табло на фотоволтаичната централа до електромерно табло ЕМТ, монтирано на съществуващ стълб №10, изв.Ж, ТП-3 с.Крумово. В ЕМТ ще бъда монтиран директен електромер многотарифен за измерване на активна и реактивна енергия в двете посоки с вграден тарифен превключвател, защитен чрез оразмерена комутационна апаратура преди електромера.

-Трасето на кабелната линия ще бъде с дължина 50 м. и ще бъде положено в изкоп 0,8/0,4м. Кабелната линия ще преминава по тротоарната ивица на разстояние 0,8м от регулационната граница на имотите.

-Монтаж на ново електромерно табло ЕМТ, монтирано на съществуващ стълб №10, изв.Ж, ТП-3 с.Крумово, чрез което ще се измерва произведената електрическа енергия. Ел.таблото ще бъде оборудвано със защитна и комутационна апаратура и оразмерено със съответната мощност



Електроенергията, която ще се генерира от фотоволтаичната централа, предмет на ИП ще се предлага на свободния пазар за електроенергия чрез свързване с електропреносната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и след сключване на договор с дружеството.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000194 „Река Чая“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp**“ в УПИ XIV-800, кв.62, землище на с. Крумово, (ПИ 40004.501.800 по ККР на землище на с. Крумово), община Родопи, с административен адрес с. Крумово, ул. „Хан Крум“ №87 е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяните.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

