



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1249-9/18.05 /2022 г.

ДО
Г-Н **ИПОКРАТОВ**
УПРАВИТЕЛ НА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ СОЛАР" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „БЛАГОВЕСТ“ №1,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаични електроцентрали“** в ПИ с идентификатори 10207.5.566; 10207.5.609; 10207.5.608 и ПИ с идентификатори 10207.39.606; 10207.39.607, които ще се обединяват в един поземлен имот с проектен идентификатор 10207.39.1001 по КККР на с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИПОКРАТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1249/26.04.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаични електроцентрали в ПИ с идентификатори 10207.5.566; 10207.5.609; 10207.5.608 и ПИ с идентификатори 10207.39.606; 10207.39.607, които ще се обединяват в един поземлен имот с проектен идентификатор 10207.39.1001 по КККР на с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив. Предвижда се основно, свободно нискоетажно застрояване. Инвестиционното предложение ще се реализира върху ПИ с идентификатори 10207.5.566; 10207.5.609; 10207.5.608 и върху ПИ с проектен идентификатор 10207.39.1001 (образуван от ПИ 10207.39.606 и 10207.39.607) по КККР на с. Васил Левски, общ. Карлово с НТП „Комплексно застрояване“, с обща площ 160 247 кв.м. Проектът предвижда обособяване на четири нови урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ 5.566 – „Фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ с идентификатор 10207.5.566 – 29293 кв.м.; УПИ 5.609 – „Фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ с идентификатор 10207.5.609 – 27610 кв.м.; УПИ 5.608 – „Фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ с идентификатор 10207.5.608 – 51000 кв.м.; УПИ 39.1001 – „Фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ с проектен идентификатор 10207.39.1001 – 52344 кв.м. Предвижда се изграждане на фотоволтаична електроцентрала на земя във всяко едно УПИ с пикова мощност на централата около 5 мW. За да се постигне планираната инсталирана мощност ще се монтират монокристални соларни панели модел JKM540M-72HL4-BDVP, всеки с номинална мощност 540 Wp. Към тях са предвидени трифазни инвертори модел STS 6000 (Huawei). Оградите на фотоволтаичните централи ще бъдат от лек тип: оградна мрежа, монтирана върху леки метални тръби. При реализацията на инвестиционното предложение няма да се формират производствени отпадъчни води. Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията. Достъпът до площадките ще се осъществява както следва: за УПИ 5.566 – от юг по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 10207.100.814; за



УПИ 5.609 – от север по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 10207.5.773; за УПИ 5.608 – от север и изток по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 10207.5.773; за УПИ 39.1001 (образувано от ПИ с идентификатори 10207.39.606 и 10207.39.607) – от юг по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 10207.5.773.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Фотоволтаични електроцентрали“** в ПИ с идентификатори 10207.5.566; 10207.5.609; 10207.5.608 и ПИ с идентификатори 10207.39.606; 10207.39.607, които ще се обединяват в един поземлен имот с проектен идентификатор 10207.39.1001 по КККР на с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

