



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0130X-1147-21-23-05...../2022 г.

**ДО**  
**Г-ЖА БАЛЯМСКА**  
**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ**  
ГР. ХИСАРЯ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение ИП: **„Реконструкция на питеен водопровод“** преминаващ успоредно на трасето на нагнетателният водопровод от нов сондажен кладенец, по улици с О.Т. 126, 53, 51, 2, 85а, 80, 76, до ПИ 40333.113.23. по плана на с. Кръстевич, Община Хисаря, Област Пловдив

### **УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАЛЯМСКА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1147/12.04.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващ водопровод за питеино-битови и противопожарни нужди от вътрешната разпределителна водопроводна мрежа на с. Кръстевич. Участъка, който ще се реконструира е в границите на регулацията на селото от ОТ 126, 53, 51, 2, 85а, 80, 76 до ПИ с идентификатор 40333.113.23 по плана на с.Кръстевич. Вътешната водопроводна мрежа на с. Кръстевич е построена в периода от 1936 до 1985 год. Изпълнена е от поцинковани тръби с диаметри от ф1/2" до ф2" и етернитови, стоманени и манесманови тръби с диаметри от ф60 до ф125 мм. Някои от тях преминават през частни имоти и следва да се изместят в уличната регулация. По част от улиците няма положен уличен водопровод и имотите се водоснабдяват през съседни парцели. Водоснабдителната мрежа е стара, амортизирана, което е предпоставка за постоянно възникнали аварии, които водят до загуби на вода по мрежата. Трасето на хранителният водопровод започва от съществуващата водомерна шахта в ПИ № 40333.113.23 и достига до ОТ76 в началото на регулацията на селото. Вътре в селото трасето на разпределителния питеен водопровод ще върви по улици с ОТ със следната последователност: 75, 78, 79, 80, 83, 82, 82а, 85а, 85, 38, 29, 3, з<sup>а</sup>, 2, 17, 19, 51, 52 53, 126. Нивелетата на полагане на двата водопровода е на различна дълбочина, което позволява тяхното разминаване във вертикално отношение, както и полагане на сградни отклонения така и при връзка с второстепенните клонове по страничните улици. Хидравличното оразмеряване на водопроводната мрежа е направено за полиетиленови тръби-висока плътност PE-HD, за налягане PN 10 или SDR 17, от полиетилен тип Р 100. Диаметъра на новите тръби ще съответства на диаметъра на съществуващите водопроводи по трасето. Съществуващите етернитови тръби Е0125 ще се подменят с тръби PE-HD ф 140, етернитовите, стоманени и манесманови тръби с диаметри ф60, ф80 и ф70 ще се подменят с тръби PE-HD ф90. Настоящият проект предлага подмяна на старите участъци от уличните



водопроводи, като новия се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо нагнетателният водопровод от новият сондаж, с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-274/31.03.2021 г. (ДВ бр.43/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001389 „Средна гора“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Реконструкция на питеен водопровод“** преминаващ успоредно на трасето на нагнетателният водопровод от нов сондажен кладенец, по улици с О.Т. 126, 53, 51, 2, 85а, 80, 76, до ПИ 40333.113.23. по плана на с. Кръстевич, Община Хисаря, Област Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

