



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № РБОС-1219-51/25.07...../ 2022 г.

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЮПИТЕР 05“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН ЮЖЕН,
ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, КВ. КОМАТЕВО

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 1MW“** в УПИ IV-011411, производствена и складова дейност (ПИ 40467.11.411), м. Капсида, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1219/19.04.2022 г. и доп. инф. с вх. №ОВОС-1219-1/21.04.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 1MW в УПИ IV-011411, производствена и складова дейност (ПИ 40467.11.411), м. Капсида, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив. Инсталацията за производство на електрическа енергия ще се състои от 408 фотоволтаични модули с мощност 540 Wp всеки. Модулите ще бъдат разположени в имота на Възложителя: на сграда 40467.11.411.5 - 120 модула x 540 Wp, с обща заемана площ 400кв.м.; на терен на метална конструкция в североизточната част на имота - 96 модула x 540 Wp, обща заемана площ 280кв.м.; на терен на метална конструкция в западна част на имота - 192 модула x 540 Wp, заемана площ 500кв.м. Общата площ на имота, в който ще се реализира ИП, е 25.112 дка. Общата инсталирана мощност от всички 408 фотоволтаични модули ще е 220,32kW. Произведената електроенергия ще бъде за собствени нужди с отдаване на излишната електроенергия към електроразпределителната мрежа. Технологичните компоненти на електроцентралата ще включват класически монокристални фотоволтаични модули. Ще се свързват последователно и няколко групи модули ще образуват един стринг, който ще се свърже към определен вход на инвертора. Предвиждат се 3 бр. инвертори. Не се предвижда изграждане на нов трафопост. Електроенергията ще се отдава към съществуващия в границите на имота такъв. Собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Кабелните трасета ще се прекарват през предварително положени в изкопи 20/40 см пластмасови тръби. Дължината на кабелите ще е около 500 метра.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000194 „Река Чая“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 1MW“** в УПИ IV-011411, производствена и складова дейност (ПИ 40467.11.411), м. Капсида, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/ 07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

