



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-1192-11.25.05...../2022 г.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР АНГЕЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ФРИГОПАН“ ООД
УЛ. „ГАГАРИН“ №1А

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия“** в поземлени имоти с идентификатори №№78080.50.21, 78080.50.22, ул. „Гагарин“ №1А, с. Царацово, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1192/18.04.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия в поземлени имоти с идентификатори №№78080.50.21, 78080.50.22, ул. „Гагарин“ №1А, с. Царацово, община Марица, област Пловдив.

На покривите на сгради в УПИ 50.21 ще се разположат общо 694 броя фотоволтаични панели с единична мощност 450 Wp или общо 313,3kWp и заема площ от 18887m²., в УПИ 50.22 ще се разположат общо 123 броя фотоволтаични панели с единична мощност 450Wp или общо 55,34kWp и заема площ от 364m².

Общият пиков капацитет на централата е 368,64 kWp.

В УПИ 50.21 ще се разположат необходимите съоръжения за връзка с мрежата НН на предприятието, а именно табло РТ фец и инвертори. Инверторите ще се разположат вътре в сградите.

От РТ фец до ТНН на трафопоста на възложителя ще се изтегли нова кабелна линия НН в съществуващ селскостопански път. Трасето е съществуващо и в него има разположени други кабели НН електрозахранващи отделните имоти на възложителя.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия“** в поземлени имоти с идентификатори №№78080.50.21, 78080.50.22, ул. „Гагарин“ №1А, с. Царацово, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/ 07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

