



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1334-1/16.05 /2022 г.

ДО

Г-Н ВЛАДИМИР ХРИСТЕВ

Г-Н МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

УПРАВИТЕЛИ НА „ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 4, ПАРТЕР

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на улични водопроводи по общински пътища“ в имоти с идентификатори 66915.29.5, 66915.29.38 и 66915.28.32 по КК на с. Скуtare, община Марица

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1334/09.05.2022 г., за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на улични водопроводи по общински пътища, преминаващи през имоти с идентификатори 66915.29.5, 66915.29.38 и 66915.28.32 по КК на с. Скуtare, община Марица.

Водопроводите ще служат за захранване с вода на имоти с идентификатори 66915.29.17, 66915.29.18, 66915.29.19, 66915.29.20, 66915.29.21, 66915.29.22, 66915.29.23, 66915.29.24, 66915.29.25, 66915.29.26, 66915.29.27, 66915.29.28, 66915.29.30, 66915.29.31, 66915.29.32, 66915.29.33, 66915.29.34, 66915.29.35, 66915.29.36, 66915.29.47, 66915.29.48 и 66915.29.49 по КК на с. Скуtare, местност Йотов герен, община Марица. Общата дължина на новопроектираното трасе е около 986 м. и ще бъде ситуиран на 1,00 м. от бордюра на обслужващите пътища.

Водопроводът ще се изпълни от тръби полиетилен висока плътност PE-HDØ90, PN10, PE 100. При отклоненията по обслужващите пътища е предвидено монтиране на спирателни кранове СКØ80 с охранителна гарнитура. По трасето на новопроектирания водопровод са предвидени да се монтират 9 пожарни хидранта ПХØ80 – надземни.

За всеки един от имотите е предвидено СВО - PE-HDØ63, с различна дължина съгласно ситуацията. Присъединяването им към площадковия водопровод ще се извърши чрез водовземна скоба. За всяко СВО се предвижда доставката и монтажа на тротоарен спирателен кран.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



**Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на улични водопроводи по общински пътища“** в имоти с идентификатори 66915.29.5, 66915.29.38 и 66915.28.32 по КК на с. Скutare, община Марица е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**Димитър Димитров**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив

