



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0301-1315-11/06.06./ 2022 г.

ДО

Г-Н ЕМИЛИЯН ГАНЧЕВ ЙОВЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ №22

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа 399,60 kW“ на покрив на сграда с идентификатор 22191.155.28.1, в поземлен имот № 22191.155.28, с. Долна Махала, община Калояново, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОВЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1315/04.05.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа 399,60 kW на покрив на сграда с идентификатор 22191.155.28.1, в поземлен имот № 22191.155.28, с. Долна Махала, община Калояново, област Пловдив. В имота има съществуващи сгради: промишлена сграда с идентификатор 22191.155.28.1 и площ 1761 кв.м и БКТП - сграда за енергопроизводство с идентификатор 22191.155.28.2. Инсталацията ще се състои от фотоволтаични панели групирани в стрингове, а стринговете ще се формират от определен брой последователно свързани панели за получаване на подходящо напрежение. Панелите ще са свързани помежду си в стрингове посредством специални конектори, осигуряващи максимална защита по време на експлоатация и монтаж. Същия тип конектори ще се използват за свързване на стрингове към инвертора. Преобразуването на електрическата енергия ще става с помощта на 4 броя инвертори-100kW. Инверторите ще преобразуват постояннотоковата електроенергия в променливо токова. Те не трябва да генерират самостоятелно напрежение на изходите си. Инверторите следят външното напрежение и подават електроенергия със същите параметри на енергийната система. От инверторите електроенергия ще се пренася към електромерното табло. Инверторите ще се монтират в обособено за целта помещение в сграда с №22191.155.28.1. Електрическата енергия от ФЕЦ ще се отдава в мрежата на ЕРП. Водоснабдяването на сградата е съществуващо.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Фотоволтаична централа 399,60 kW**“ на покрив на сграда с идентификатор 22191.155.28.1, в поземлен имот № 22191.155.28, с. Долна Махала, община Калояново, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

