



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0808-1441-1/1306 / 2022 г.

ДО

Г-Н ИВАН НИКОЛОВ БОЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „СОЛАРСИС“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ИХТИМАНСКИ ПРОХОД“ № 3

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Фотоволтаична електроцентрала до 200 kW**“ в ПИ 70528.200.57 (УПИ III-319,320 стопанска дейност) в землището на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1441/17.05.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 200 kW в ПИ 70528.200.57 (УПИ III-319,320 стопанска дейност) в землището на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив. Централата ще се изгради наземно, на метални конструкции, с цел продажба на електроенергия. Максималната мощност, която ще се произвежда от централата е: $P_{\text{макс.}} = 148,68 \text{ kWp}$, ($U_N = 3 \times 400V$). Ще се монтират общо 252 бр. панели, всеки с мощност 590Wp. Те ще се разположат върху статичната носеща конструкция от метални профили. Панелите ще са свързани помежду си в стрингове посредством специални конектори, осигуряващи максимална защита по време на експлоатация и монтаж. Същият тип конектори ще се използват за свързване на стринговете към инвертора. Ще се монтират два инвертора с номинална променливотокова мощност 62 kW. Фундирането на конструкцията ще е посредством набити в земята метални профили на дълбочина 1,65м. Инсталацията ще се изпълни с кабели тип САВТ, положени директно в изкоп, а при излизането от изкопа — в HDPE тръби, закрепени за конструкцията на ФЕЦ. При пресичане на пътищата, инсталацията ще се изтегли в HDPE тръби положени в бетонов кожух в изкоп. ГРТ-ФЕЦ ще се свърже към заземителната инсталация на ФЕЦ, посредством заземителен проводник.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала до 200 kW“** в ПИ 70528.200.57 (УПИ III-319,320 стопанска дейност) в землището на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

