



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ДВРС-ИВВ.1/16.06...../ 2022 г.

ДО

**Г-Н ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТИТЮКОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ФОАМЕКС“ ЕООД,**  
**С. БРЕСТНИК, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ №3**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) **„Фотоволтаична инсталация с мощност 60 kWp“** в ПИ 06447.502.896, кв.2, землище на с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИТЮКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с Вх. №ОВОС-1485/23.05.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 60 kWp в ПИ 06447.502.896, кв.2, землище на с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив. Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 120 фотоволтаични модула, стрингов инвертор, кабелна мрежа и разпределително табло. Фотоволтаичните модули ще са монокристални с мощност от по 500 Wp всеки. Модулите ще се монтират върху покрива на съществуваща сграда с ориентация на юг и ще са подредени в дванадесет групи (стрингове). Към Инвертор 1 ще се свързват 12 стринга по 10 модула или общо 120 PV модула. Инверторът ще е трифазен с номинална изходна мощност от 60 kW.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична инсталация с мощност 60 kWp“** в ПИ 06447.502.896, кв.2, землище



на с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

